

Информация
 За 1-й квартал 2016 г.о наличии объема свободной для технологического
 присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	15	33,734	0,266	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	5,4	8,497	0,003	г. Рузаевка