

Информация
 За 4-й квартал 2018 г.о наличии объема свободной для технологического
 присоединения потребителей трансформаторной мощности.

| № п/п | Наименование питающего центра | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва | Максимальная фактическая нагрузка, МВт | Мощность по действующим договорам | Свободная мощность | Местоположение ПС |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | МВт | МВт | |
| 1 | ГПП 110/10 «ЛАЛ» | 2x40000 | 80000 | 15 | 33,968 | 0,032 | г. Рузаевка |
| 2 | ГПП 110/10 «Висмут» | 2x10000 | 20000 | 5,4 | 8,499 | 0,001 | г. Рузаевка |
| 3 | ПС 110/10 «ВКМ-СТАЛЬ» (Центролит) | 2x40000 | 80000 | 15 | 7,49 | 0,01 | г. Саранск |
| 4 | ПС "СТЗ" | 2x16000 | 32000 | 4,77 | 0,119 | 4,651 | г. Саранск |