

Информация
За 1-й квартал 2021 г.о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	15	33,99	0,01	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	5,4	8,498	0,002	г. Рузаевка
3	ПС 110/10 «ВКМ-СТАЛЬ» (Центролит)	2x40000	80000	15	7,49	0,01	г. Саранск
4	ПС "СТЗ"	2x16000	32000	4,77	0,119	4,651	г. Саранск

Начальник управления развития
и реализации услуг по электроэнергии

А. А. Чиняев