

Информация
 За 2-й квартал 2022г.о наличии объема свободной для технологического
 присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	15	34,202	-0,202	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	5,4	8,912	-0,412	г. Рузаевка
3	ПС 110/10 «ВКМ-СТАЛЬ» (Центролит)	2x40000	80000	15	7,49	0,01	г. Саранск
4	ПС "СТЗ"	2x16000	32000	4,77	0,769	4,651	г. Саранск
5	ПС 35 кВ Центральная котельная	2x16000	32000	4,77	0,769	4,651	г. Саранск
6	ПС 110 Энергомаш	78583	78583	-	12,5	54,29	г. Саранск