

Информация
За 3-й квартал 2022г.о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности.

| № п/п | Наименование питающего центра | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва | Максимальная фактическая нагрузка, МВт | Мощность по действующим договорам | Свободная мощность | Местоположение ПС |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | МВт | МВт | |
| 1 | ГПП 110/10 «ЛАЛ» | 2x40000 | 80000 | 15 | 34,37 | -0,37 | г. Рузаевка |
| 2 | ГПП 110/10 «Висмут» | 2x10000 | 20000 | 5,4 | 9,206 | -0,706 | г. Рузаевка |
| 3 | ПС 110/10 «ВКМ-СТАЛЬ» (Центролит) | 2x40000 | 80000 | 15 | 7,49 | 0,01 | г. Саранск |
| 4 | ПС "СТЗ" | 2x16000 | 32000 | 4,77 | 0,769 | 4,651 | г. Саранск |
| 5 | ПС 35 кВ Центральная котельная | 2x16000 | 32000 | 4,77 | 0,769 | 4,651 | г. Саранск |
| 6 | ПС 110 Энергомаш | 78583 | 78583 | - | 12,5 | 54,29 | г. Саранск |