

ИНФОРМАЦИЯ

о величине резервируемой максимальной мощности,
в отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в
границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт
за 1-й квартал 2024 года.

№ п/п	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Максимальная мощность энергопринимающих устройств (тех. присоединение), МВт	Используемая мощность, МВт	Резервируемая максимальная мощность, МВт
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ВКМ-СТАЛЬ»	ВН	19,900	0,677	19,223
			19,900	0,677	19,223
2	ООО «Прогресс»	ВН	0,700	0,315	0,385
	Ячейка №9 (ГПП «ВИСМУТ»)		0,700	0,315	0,385
	Ячейка №13 (ГПП «ВИСМУТ»)				
3	ООО «Рузаевский завод керамических изделий»	ВН	0,860	0,679	0,181
	Ячейка №3 (ГПП «ЛАЛ»)		0,860	0,679	0,181
	Ячейка №56 (ГПП «ЛАЛ»)				
4	ООО «МАРЭМ +»	ВН	2,160	1,421	0,739
	Ячейка №23 (ГПП «ЛАЛ»)		2,160	1,421	0,739
	Ячейка №46 (ГПП «ЛАЛ»)				
5	АО «Саранский телевизионный завод»	ВН	4,370	1,008	3,362
	Ячейка №1 (ПС «СТЗ»)		4,370	1,008	3,362
	Ячейка №15 (ПС «СТЗ»)				
6	ИП Кечин А.А.	ВН	1,000	0,707	0,293
	Ячейка №2 (ПС «СТЗ»)		1,000	0,707	0,293
7	ООО Авалон-С	ВН	2,000	0,290	1,710
	Ячейка №11 (ПС «ВКМ-СТАЛЬ»)		2,000	0,290	1,710
8	ООО «СК «Развитие»	ВН	9,500	1,419	8,081
	Ячейка №26 (ГПП «ЛАЛ»)		9,500	1,419	8,081
	Ячейка №45(ГПП «ЛАЛ»)				
9	ООО «Конструкционные композиты»	СН-II	0,800	0,049	0,751
	Ячейка №8 (ПС ЛАЛ)		0,800	0,049	0,751
10	АО «Технопарк-Мордовия»	ВН	3,000	0,035	2,965
	ГПП-2 яч.8,11,44		3,000	0,035	2,965
11	АО «Ардатовский Светотехнический завод»	СН-II	1,000	0,244	0,757
	ГПП-1 яч.12,29		1,000	0,244	0,757
12	МП г.о. Саранск «Горэлектротранс»	ВН	1,320	0,116	1,205
	ГПП-2 яч.15,28		1,320	0,116	1,205
13	ООО ССЗ «Лисма»	ВН, СН-II	3,115	2,437	0,679
	ГПП-1, ГПП-2		3,115	2,437	0,679