

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за декабрь 2017 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 220кВ Рузаевка яч. №207	0/1	ТО/ Не известно	04.12.17г 16-54	04.12.17г 17-00	РПВ успешное.	20
ПС 220кВ Рузаевка яч. №303	0/1	МТО/ Повреждение КЛ-10кВ №2026. Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-20	19.12.17г 18-18	19.12.17г 21-57	Вывод в ремонт КЛ-10кВ. Устранение обрыва на ВЛ-10кВ Ф-20. РПВ успешное	250
ПС 220кВ Рузаевка яч. №107	0/1	«Земля в сети»/ Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-38	25.12.17г 19-10	25.12.17г 21-32	Отыскание места повреждения. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ. Устранение обрыва на ВЛ-10кВ Ф-38. РПВ успешное	190
ПС 220кВ Рузаевка яч. №207	0/1	ТО/ Падение опоры ВЛ-0.4кВ на ВЛ-10кВ Ф-12	28.12.17г 11-10	28.12.17г 16-35	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ. Устранение повреждения на ВЛ-10кВ Ф-12. РПВ успешное	1265
ИТОГО:	0/4					1725