

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за февраль 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 211	0/1	МТЗ / Причина неизвестна	04.02.18г 21-30	04.02.18г 21-42	РПВ успешное	203
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 33	0/1	ТО / Причина неизвестна	05.02.18г 08-18	05.02.18г 08-27	РПВ успешное	23
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	17.02.18г 23-30	17.02.18г 01-31	Отыскание места повреждения и вывод в ремонт поврежденного оборудования. РПВ успешное.	1203
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 33	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	26.02.18г 18-51	26.02.18г 19-38	Отыскание места повреждения и вывод в ремонт поврежденного оборудования. РПВ успешное.	117
ИТОГО:	0/4					1546