

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за апрель 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110 кВ Висмут	0/1	ТО	12.04.18г. 14-46	12.04.18г. 18-20	Отыскание места повреждения и вывод в ремонт поврежденного оборудования. РПВ успешное.	1200
ПС 220 кВ Рузаевка	0/1	ТО	12.04.18г. 13-25	12.04.18г. 16-55	Отыскание места повреждения и вывод в ремонт поврежденного оборудования. РПВ успешное.	850
ПС 220 кВ Рузаевка	0/1	ТО	20.04.18г. 14-40	20.04.18г. 14-48	РПВ успешное	50
ПС 220 кВ Рузаевка	0/1	ТО	28.04.18г. 12-41	28.04.18г. 12-48	РПВ успешное	50
ИТОГО:	0/4					2150