

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за июнь 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Схлест проводов на ВЛ-10кВ	05.06.18г 12-16	05.06.18г 12-30	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ.	130
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 207	0/1	ТО / Схлест проводов на ВЛ-10кВ	05.06.18г 15-45	05.06.18г 16-20	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ.	80
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 107	0/1	ТО / Схлест проводов на ВЛ-10кВ	05.06.18г 15-47	05.06.18г 16-33	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ.	53
ПС 110кВ Висмут яч.№ 14	0/1	ТО / Схлест проводов на ВЛ-10кВ	05.06.18г 16-20	05.06.18г 17-12	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ.	12
ПС 110кВ Висмут яч.№ 14	0/1	ОЗЗ / Разрушение РВО-10кВ	12.06.18г 15-09	12.06.18г 15-46	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ.	8
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 211	0/1	МТЗ / Повреждение оборудования 10кВ в ТП-37	17.06.18г 08-24	17.06.18г 08-50	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ. Замена ПТ в ТП-37.	350
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	25.06.18г 01-37	25.06.18г 03-11	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей.	1250
ИТОГО:	0/7					1883