

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за июль 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	04.07.18г 06-16	04.07.18г 06-39	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	510
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 211	0/1	ОЗЗ / Повреждение КЛ-10кВ	06.07.18г 04-26	06.07.18г 05-32	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка.	850
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 33	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	08.07.18г 05-24	08.07.18г 06-16	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	110
ПС 110 кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Обрыв ВЛ-10кВ	17.07.18г 17-40	18.07.18г 13-19	РПВ не успешное. Осмотр ВЛ-10кВ. Обрезка деревьев. Монтаж проводов.	2900
ПС 110 кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Обрыв ВЛ-10кВ	20.07.18г 13-48	20.07.18г 20-16	Осмотр ВЛ-10кВ. Монтаж проводов.	1030
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 206	0/1	МТЗ / Повреждение оборудования 10кВ в ТП-2602	22.07.18г 14-38	22.07.18г 20-50	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Монтаж поврежденного оборудования в ТП-2602.	490
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 211	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ	22.07.18г 14-38	22.07.18г 23-23	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	7050
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Не известна	28.07.18г 04-05	28.07.18г 04-33	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	620
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	29.07.18г 15-56	04.07.18г 20-58	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	6700
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	29.07.18г 16-50	04.07.18г 17-14	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	210
ИТОГО:	0/10					20470