

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за август 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ОЗЗ / Повреждение КЛ-10кВ	12.08.18г 21-07	12.08.18г 22-00	Определение места повреждения на ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка.	712
ПС 110 кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Гроза	08.08.18г 11-46	08.00.18г 14-14	РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10кВ.	364
ПС 110 кВ Центролит яч.№11	0/1	ТО / Гроза, повреждение ОПН на опоре №1	08.08.18г 11-46	08.00.18г 14-55	Осмотр ВЛ-10кВ. Монтаж ОПН. РПВ успешное.	1481
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	15.08.18г 06-15	15.08.18г 07-23	Определение места повреждения на ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка.	914
ПС 110 кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	22.08.18г 06-37	22.08.18г 21-20	Осмотр ВЛ-10кВ. Монтаж ОПН. РПВ успешное.	2319
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Схлест проводов на ВЛ-10кВ	26.08.18г 07-51	26.08.18г 08-15	Осмотр ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	322
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Повреждение оборудования 10кВ в ТП	26.08.18г 11-07	26.08.18г 11-20	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	145
ПС 110кВ Висмут яч.№ 12	0/1	ТО / Повреждение оборудования 10кВ в ТП	26.08.18г 11-08	26.08.18г 11-25	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	342
ИТОГО:	0/8					6599