

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за сентябрь 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ТО / Падение ветки на ВЛ-10кВ	03.09.18г 09-57	03.09.18г 10-22	Осмотр ВЛ-10кВ. Снятие ветки. РПВ успешное.	400
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Не известна	07.09.18г 10-27	07.09.18г 11-04	РПВ успешное.	555
ПС 110кВ Центролит яч.№1	0/1	МТЗ / Порывистый ветер, дождь	13.09.18г 17-14	13.09.18г 17-22	РПВ успешное.	16
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 6	0/1	ТО / Повреждение РЛ-10кВ	16.09.18г 11-26	16.09.18г 14-16	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Монтаж шлейфов на РЛ-10кВ.	510
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 102	0/1	ТО / Повреждение на КЛ-10кВ	18.09.18г 10-40	18.09.18г 13-18	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Испытание КЛ-10кВ. Монтаж муфты.	316
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ТО / Повреждение на ВЛ-10кВ Ф-4 ЦРП	28.09.18г 08-43	28.09.18г 09-05	Вывод поврежденного участка в ремонт. Замена ИОР-10. РПВ успешное.	638
ЦРП яч.№ 8	0/1	ТО / Повреждение на ВЛ-10кВ Ф-4 ЦРП	28.09.18г 08-43	28.09.18г 12-26	Замена ИОР-10. РПВ успешное.	130
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ТО / Повреждение ИОР-10 в ТП-10/0,4кВ №303	28.09.18г 09-31	28.09.18г 09-49	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Замена ИОР-10. РПВ успешное.	522
ЦРП яч.№ 3	0/1	ТО / Повреждение ИОР-10 в ТП-10/0,4кВ №303	28.09.18г 09-31	28.09.18г 12-26	Замена ИОР-10. РПВ успешное.	175
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ТО / Порывистый ветер.	28.09.18г 14-36	28.09.18г 14-45	Осмотр ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	261
ИТОГО:	0/10					3523