

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»  
за октябрь 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ПС 110кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Отключение 1 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Центролит	03.10.18г 08-40	03.10.18г 08-50	Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей.	22
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 102	0/1	ДЗТ АТ-1 / Отключение 1 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	06.10.18г 17-00	06.10.18г 19-14	Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей.	240
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ДЗТ АТ-1 / Отключение 1 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	06.10.18г 17-00	06.10.18г 17-22	Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей.	320
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 107	0/1	ДЗТ АТ-1 / Отключение 1 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	06.10.18г 17-00	06.10.18г 18-48	Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей.	121
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 303	0/1	ДЗТ АТ-1 / Отключение 3 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	06.10.18г 17-00	06.10.18г 17-42	РПВ успешное.	141
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 309	0/1	ДЗТ АТ-1 / Отключение 3 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	06.10.18г 17-00	06.10.18г 17-42	РПВ успешное.	42
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 303	0/1	ТО / Отключение 3 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	09.10.18г 22-30	09.10.18г 23-10	РПВ успешное.	134
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 309	0/1	ТО / Отключение 3 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Рузаевка	09.10.18г 22-30	09.10.18г 23-11	РПВ успешное.	41
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 409	0/1	ТО/Порывистый ветер, дождь	28.10.18г 15-58	28.10.18г 23-11	РПВ успешное.	270
<b>ИТОГО:</b>	0/9					1331