

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за ноябрь 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ПС 110кВ Центролит яч..№ 1	0/1	ТО / Повреждение ВЛ-10 кВ яч.№1 ПС 110 кВ Центролит	23.11.18г 03-33	23.11.18г 16-34	Осмотр ВЛ-10 кВ. Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ. Устранение обрыва провода на ВЛ-10 кВ.	2160
<b>ИТОГО:</b>	0/2					2160