

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за декабрь 2018 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 8	0/1	ТО / Не известна	14.12.18г 08-30	14.12.18г 08-36	РПВ успешное	95
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 53	0/1	ТО / Повреждение ИС-10 в РУ-10кВ РП-3	15.12.18г 09-20	15.12.18г 10-02	Осмотр оборудования. Вывод в ремонт поврежденного оборудования. Замена ИС-10. РПВ успешное	3
ПС 110кВ Рузаевка яч.№ 102	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	18.12.18г 23-40	19.12.18г 01-27	Осмотр оборудования. Вывод в ремонт поврежденного оборудования. РПВ успешное	170
ИТОГО:	0/3					268