

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за январь 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ Центролит яч.№1	0/1	МТЗ/ Не известна	18.01.19г. 02-21	18.01.19г. 06-55	Осмотр ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	490
ПС 110кВ Висмут яч.№3	0/1	Отключено от КУ/ Обрыв шлейфа на опоре ВЛ-10кВ №215	21.01.19г. 04-50	21.01.19г. 09-23	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №215. Перевод питания ТП по линиям кольцевания. Монтаж шлейфа.	250
ПС 220кВ Рузаевка яч.№408	0/1	ТО/ Обрыв проводов ВЛ-10кВ Ф-30	23.01.19г. 23-44	24.01.19г. 05-05	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ. Перевод питания ТП-1930 на резервный источник питания. Монтаж проводов.	200
ИТОГО:	0/3					940