

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за февраль 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-1	18.02.19г. 08-50	18.02.19г. 14-53	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ. Монтаж проводов.	630
ПС 110кВ Висмут яч.№12	0/1	ТО / Повреждение оборудования в ТП-225	18.02.19г. 20-15	18.02.19г. 20-52	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12. Вывод в ремонт ТП-225. Монтаж ИО-10. РПВ успешное.	790
ИТОГО:	0/2					1420