

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»  
за март 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ЦРП яч. №3	0/1	ТО / Замыкание проводов ВЛ-10кВ посторонним предметом	08.03.19г. 10-50	08.03.19г. 12-02	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Снят посторонний предмет с ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	1200
ЦРП яч. №8	0/1	ТО / Замыкание проводов ВЛ-10кВ посторонним предметом	08.03.19г. 10-50	08.03.19г. 12-02	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-4. Снят посторонний предмет с ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	1170
ЦРП яч. УФМС	0/1	ТО / Замыкание проводов ВЛ-10кВ посторонним предметом	08.03.19г. 10-50	08.03.19г. 12-02	Осмотр ВЛ-10кВ УФМС. Снят посторонний предмет с ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	13
ПС Центролит яч.№1	0/1	ТО / Не известна	20.03.19г. 06-14	20.03.19г. 08-59	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. РПВ успешное.	240
ПС 110кВ Висмут яч.№3	0/1	ТО / Повреждение концевой муфты на КЛ-10кВ в ТП-206	23.03.19г. 00-40	23.03.19г. 00-51	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Вывод в ремонт поврежденного участка. Производство переключений. РПВ успешное.	180
ПС 110кВ Висмут яч.№12	0/1	ТО / Повреждение оборудования в ЦРП-ШТФ	25.03.19г. 16-46	25.03.19г. 17-01	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Вывод в ремонт поврежденного участка. Производство переключений. РПВ успешное.	170
<b>ИТОГО:</b>	0/6					2973