## Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть» за апрель 2019 г.

Источник	Аварии /	Работала	Дата и время	Дата и время	Мероприятия	Недоотпуск
питания	Инциденты	защита/	отключения	включения	по устранению	эл. энергии
		Причина				(кВт час)
		_				,
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ	0 / 1	ТО / Повреждение	03.04.19г. 14-30	03.04.19г. 14-51	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-31. РПВ успешное.	215
яч. №31		оборудования на РП-3				
ПС 110кВ ЛАЛ	0 / 1	ТО / Повреждение	03.04.19г. 14-30	03.04.19г. 15-57	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-53. Вывод в ремонт	0
яч. №53		оборудования на РП-3			поврежденного участка. РПВ успешное.	
ПС 220кВ Рузаевка	0 / 1	ТО / Повреждение	08.04.19г. 12-55	08.04.19г. 13-15	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2, Ф-3.	347
яч. №105		кабельной муфты на КЛ-10кВ Ф-2			РПВ успешное.	
ЦРП	0 / 1	ТО / Повреждение	08.04.19г. 12-55	08.04.19г. 15-15	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2, Ф-3. Вывод в	2430
яч. №2	0 / 1	кабельной муфты на	00.0 1.171. 12 33	00.01.191.13 13	ремонт поврежденного участка.	2130
		КЛ-10кВ Ф-2			Производство переключений.	
					РПВ успешное.	
ИТОГО:	0 / 4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2992