

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за май 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ПС 110кВ Висмут яч. №12	0 / 1	ТО / Повреждение РЛНД-10 на ВЛ-10кВ Ф-12	14.05.19г. 10-48	14.05.19г. 12-05	Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	1610
ПС 110кВ ЛАЛ яч. №31	0 / 1	ТО / Обрыв проводов ВЛ-10кВ Ф-31	18.05.19г. 09-00	18.05.19г. 13-32	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-31. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное. Восстановление обрыва.	2420
ПС 110кВ Центролит яч. №1	0 / 1	ТО / Причина не известна	24.05.19г. 15-20	24.05.19г. 18-21	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. Повреждение не обнаружено. РПВ успешное.	310
<b>ИТОГО:</b>	0 / 3					4340