

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за июль 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№8	0 / 1	МТЗ / Повреждение РВО-10кВ в ТП-339	05.07.19г. 16-21	05.07.19г. 16-55	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-8. Отключен РО-339. РПВ успешное.	380
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№6	0 / 1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ в ТП-324	05.07.19г. 16-21	05.07.19г. 18-49	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-6. Произведена замена муфты КЛ-10кВ. РПВ успешное.	260
ПС 35/6кВ ЦК яч.№4, яч.№7	0 / 1	Отключение оборудования на ТЭЦ-2	05.07.19г. 14-00	05.07.19г. 16-04	Осмотр ТП-АБК. Перевод питания ЗРУ-6кВ ЦК от ПС 110кВ Северная.	47
ПС 110кВ Висмут	0 / 1	Диф. защита Т-1/ Повреждение РВС-10кВ на ТСН-1 ПС 110кВ Висмут	08.07.19г. 08-40	25.06.19г. 09-13	Осмотр ПС 110кВ Висмут. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	660
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№33	0 / 1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ в ТП-ЖБК	18.07.19г. 16-49	18.07.19г. 18-41	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-19. Произведено отсоединение шлейфов ВЛ-10кВ на ТП-ЖБК. РПВ успешное.	200
ИТОГО:	0 / 5					1547