

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за август 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№31	0 / 1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ в ТП-309	14.08.19г. 16-27	05.07.19г. 19-04	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-31. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания. Произведена замена муфты КЛ-10кВ.	350
ПС 220кВ Рузаевка яч.№105	0 / 1	МТЗ-1 / Повреждение оборудования 10кВ в ТП-201	19.08.19г. 20-57	19.08.19г. 22-16	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2, 3. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	650
ИТОГО:	0 / 2					1000