

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за октябрь 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ЦРП 10кВ яч.№2	0/1	МТЗ / Повреждение оборудования в ТП-307	01.10.19г. 02-56	01.10.19г. 03-38	Осмотр ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	650
ЦРП 10кВ яч.№3	0/1	МТЗ / Повреждение оборудования в ТП-307	01.10.19г. 02-56	01.10.19г. 04-04	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт ТП-307. РПВ успешное.	1060
ПС 110кВ ЛАЛ1	0/1	МТЗ / Повреждение оборудования 10 кВ на 1 СШ-10кВ	24.10.19г. 21-31	24.10.19г. 22-29	Осмотр 1СШ-10кВ. Вывод оборудования в ремонт. Перевод питания потребителей от резервных источников питания.	3200
ПС 220кВ Рузаевка	0/1	ТО / Порывистый ветер	26.10.19г. 11-55	26.10.19г. 13-25	Осмотр ВЛ-10кВ. РПВ успешное.	70
ИТОГО:	0/4					4980