

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за декабрь 2019 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110 кВ Центролит яч.№1	0 / 1	ТО / Обрыв провода на ВЛ-10 кВ	20.12.2019 г. 08-05	20.12.2019 г. 12-12	Осмотр ВЛ-10 кВ яч.№1 ПС 110 кВ Центролит. Восстановление обрыва.	370
ПС 110 кВ СТЗ 2 СШ-10 кВ	0 / 1	КУ / Оперативные переключения	27.12.2019 г. 10-47	27.12.2019 г. 11-07	Произведены оперативные переключения. Ввод в работу 2 СШ-10 кВ.	230
ИТОГО:	0 / 2					600