

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за январь 2020г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ Центролит яч.№1	0/1	Отключено от КУ / Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-1	17.01.20г. 04-33	17.01.20г. 06-42	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ. Монтаж проводов. РПВ успешное.	108
ИТОГО:	0/3					108