

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за февраль 2020г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ПС 220кВ Рузаевка яч.№408	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ	18.02.20г. 23-14	19.02.20г. 02-50	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-30. Вывод в ремонт КВЛ-10кВ. Демонтаж проводов. РПВ успешное.	770
ЦРП-10кВ яч.№3	0/1	ТО / Порывы ветра с мокрым снегом	24.02.20г. 18-22	24.02.20г. 22-30	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ЦРП. РПВ успешное.	2600
ЦРП-10кВ яч.№8	0/1	ТО / Порывы ветра с мокрым снегом	24.02.20г. 18-22	24.02.20г. 22-33	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 от ЦРП. РПВ успешное.	1350
ЦРП-10кВ яч.№8	0/1	ОЗЗ / Обрыв провода ВЛ-10кВ №321	27.02.20г. 20-59	27.02.20г. 22-43	Осмотр ВЛ-10кВ №321. Демонтаж провода. Подано напряжение по линии кольцевания от резервного источника.	50
<b>ИТОГО:</b>	0/4					4770