

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за апрель 2020г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №306 РУ-0,4кВ	0/1	Перегорание ПН-2 / Повреждение оборудования в РУ- 0,4кВ ТП-306.	29.04.20г 15-20	29.04.20г 17-15	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ №306. Восстановление дефекта.	95
ПС 220кВ Рузаевка яч.№105 с отключением яч.№2 и яч.№3 на ЦРП	0/1	ТО / Касание инородного тела с ВЛ- 10кВ при сильном порыве ветра.	29.04.20г 16-29	29.04.29г 17-03	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ЦРП. РПВ успешное.	600
ИТОГО:	0/2					695