

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за май 2020г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ЦРП-10кВ яч.№ 8	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ Ф-4	01.05.20г 20-32	01.05.20г 21-42	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 от ЦРП. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	101
ПС 110кВ Висмут яч.№ 12	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ №212	03.05.20г 12-23	03.05.20г 15-58	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 от ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линиям кольцевания от резервных источников питания.	3100
ЦРП-10кВ яч.№ 9	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ №111 техникой сторонней организации при раскопках.	15.05.20г 09-05	15.05.20г 12-27	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 от ЦРП. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	950
ПС 110кВ Висмут яч.№ 12	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ отп. 1-12 ВЛ-10 кВ Ф-12	30.05.20г 22-14	31.05.20г 01-30	РПВ не успешное. Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 от ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линиям кольцевания от резервных источников питания.	2800
ПС 110кВ Висмут яч.№ 12	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ №219	31.05.20г 11-28	31.05.20г 12-02	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 от ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линиям кольцевания от резервных источников питания.	660
ИТОГО:	0/5					7611