

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за июнь 2020г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ПС 110кВ Висмут яч.№ 3	0/1	ТО / Повреждение изолятора на опоре ВЛ-10кВ	13.06.20г 10-39	13.06.20г 15-57	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	1500
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Повреждение изолятора на опоре ВЛ-10кВ	17.06.20г 21-31	17.06.20г 22-02	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-35 от ПС 110кВ ЛАЛ. РПВ успешное	570
ЦРП-ТСН Руб.№2	0/1	ТО / Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ	21.06.20г 13-55	21.06.20г 16-55	Осмотр ВЛ-0,4кВ от ЦРП-ТСН. Произведена обрезка деревьев. Восстановлены обрывы с применением спецтехники.	60
ПС 110кВ Висмут яч.№ 12	0/1	ТО / Гроза - течь крыши в ТП-207.	23.06.20г 20-56	24.06.20г 09-22	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 от ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	2400
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№ 35	0/1	ТО / Повреждение изолятора в ТП-316	25.06.20г 00-01	25.06.20г 02-04	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-35 от ПС 110кВ ЛАЛ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	970
ПС 220кВ Рузаевка яч.№ 105	0/1	ТО / Инеродное тело на проводах ВЛ-10кВ	27.06.20г 15-42	27.06.20г 16-38	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 и Ф-3 от ЦРП. РПВ успешное	770
<b>ИТОГО:</b>	0/6					6270