

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июль 2020 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№409	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	14.07.20г. 19-12	14.07.20г. 20-43	Осмотр ВЛ-10 кВ яч.№409 ПС 220 кВ Рузаевка. Включение успешное.	790
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№303	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	14.07.20г. 19-29	14.07.20г. 21-57	Осмотр ВЛ-10 кВ яч.№303 ПС 220 кВ Рузаевка. Включение успешное.	0
ПС 110 кВ Висмут яч.№3	0/1	ТО / Падение дерева на опору ВЛ-10 кВ	14.07.20г. 13-42	14.07.20г. 14-20	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	440
ПС 110 кВ ЛАЛ яч.№6	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	14.07.20г. 16-23	14.07.20г. 17-18	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 от ПС 110 кВ ЛАЛ. Включение успешное.	75
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№206	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	14.07.20г. 16-35	14.07.20г. 17-32	Осмотр ВЛ-10 кВ яч.№206 ПС 220 кВ Рузаевка. Включение успешное.	50
ЦРП 10 кВ яч.№9 Ф-1	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	15.07.20г. 16-57	15.07.20г. 22-00	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ЦРП 10 кВ. Включение успешное.	940
ЦРП 10 кВ яч.№2	0/1	МТЗ / Повреждение изолятора на опоре	19.07.20г. 00-14	19.07.20г. 02-00	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ЦРП 10 кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	1200
ПС 220 кВ Рузаевка яч.№206	0/1	МТЗ / Повреждение изолятора на опоре	22.07.20г. 09-02	22.07.20г. 09-50	Осмотр ВЛ-10кВ яч.№206 ПС 220кВ Рузаевка. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подано напряжение потребителям по линии кольцевания от резервного источника питания.	190
ТП-10/0,4кВ №3301	0/1	Работали ПТ-10 / Повреждение оборудования в ТП-10/0,4кВ.	31.07.20г. 05-55	31.07.20г. 09-10	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ. Вывод ТП в ремонт. Очистка изоляции. Включение успешное.	80
ИТОГО:	0/9					3765