

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за сентябрь 2020 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №208 ВЛ-0,4кВ №4	0/1	Отработали ПН-2 250А ф. А и ф. С	09.09.20 г. 05-20	09.09.20 г. 13-40	Осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-208. Обрезка деревьев. Восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ..	350
ИТОГО:	0/1					350