

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за октябрь 2020 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №306	0/1	Отработали ТП-10/ Повреждение ТМ	25.10.20 г. 23-15	26.10.20 г. 05-30	Осмотр ТП-10/0,4кВ №306. Вывод в ремонт оборудования ТП. Заменен ТМ-10/0,4кВ и введен в работу.	460
ТП-10/0,4кВ №209	0/1	Высокая температура на шпильках ТМ-10/0,4кВ	30.10.20 г. 09-00	30.10.20 г. 12-41	Осмотр ТП-10/0,4кВ №209. Вывод в ремонт ТМ-10/0,4кВ. Восстановлено и введено в работу.	106
ИТОГО:	0/2					566