

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за декабрь 2020 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ЦРП-10кВ яч.№8	0/1	ТО / Повреждение ИО-10 на опоре ВЛ-10кВ Ф-1	10.12.20г 16-37	10.12.20г 16-45	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-4. Вывод в ремонт поврежденного участка. Включение успешное.	113
ПС 220кВ Рузаевка яч.№206	0/1	ТО / Повреждение ИО-10 на опоре ВЛ-10кВ Ф-1	22.12.20г. 00-56	22.12.20г. 02-42	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. Вывод в ремонт поврежденного участка. Замена ИО-10 на опоре ВЛ-10кВ. Включение успешное.	1490
<b>ИТОГО:</b>	0/2					1603