

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за январь 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ЦРП 10кВ яч.№8	0/1	ТО / Повреждение опорных изоляторов в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №307	09.01.21г. 20-36	09.01.21г. 22-23	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-4. Вывод в ремонт поврежденного участка. РПВ успешное.	590
ИТОГО:	0/1					590