

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за март 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №330, Руб. №10	0/1	Перегорание ПН-2 /250А /фазы «В» и «С». /Повреждение КЛ-0,4кВ №10.	24.03.21г. 15-34	24.03.21г. 18-41	Осмотр. МКД по адресу бульвар Горшкова 14 подано напряжение от резервного источника питания.	52
ПС 220кВ Рузаевка, В-110 ЛАЛ	1/0	ВЧБ/ разрушение РВС 110 на ПС 110кВ Висмут	28.03.21г. 22-19	28.03.21г. 22-26	РПВ успешное. Осмотр ОРУ-110кВ ПС 110кВ Висмут. Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2.	140
ИТОГО:	1/1					192