

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за апрель 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110 кВ Висмут, яч.№ 12	0/1	ТО / Сильные порывы ветра	03.04.21г. 12-16	03.04.21г. 12-50	Осмотр. ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110кВ Висмут. РПВ успешное.	860
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№ 105, яч. № 409	0/1	ТО / Перекрытие ИО-10 в ТП-300	14.04.21г. 16-18	14.04.21г. 17-50	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ЦРП. РПВ успешное. Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ЦРП. РПВ успешное.	3100
ПС 110 кВ ЛАЛ, яч.№ 8	0/1	МТЗ / Повреждение муфты на КЛ-10кВ №215	14.04.21г. 03-13	14.04.21г. 05-33	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания.	1450
ТП-А250, РУ-0,4 кВ	0/1	Отключился вводной Автомат 0,4 кВ / Сильные порывы ветра	16.04.21г. 05-55	16.04.21г. 07-00	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1 по ул. Гражданская. Включение успешное.	80
ИТОГО:	0, 4					5490