

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за май 2021г.**

| Источник питания | Аварии / Инциденты | Работала защита / Причина | Дата и время отключения | Дата и время включения | Мероприятия по устранению | Недоотпуск эл. энергии (кВт час) |
|--|--------------------|---|-------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| АО «Мордовская электросеть» | | | | | | |
| ПС 220кВ Рузаевка, яч.№211, ТП-306, руб.№6 | 0/1 | ПН-2 / К/з в линии по ул. Орджоникидзе | 07.05.21г. 14-38 | 07.05.21г. 17-16 | Осмотр ВЛ-0,4кВ №6. Монтаж проводов и перетяжка линии. | 6 |
| ПС 110 кВ Висмут, яч.№ 12 | 0/1 | ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ | 09.05.21г. 21-25 | 09.05.21г. 22-05 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110кВ Висмут. Деление линии. РПВ успешное. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания. | 700 |
| ПС 110кВ ЛАЛ, яч.№35 | 0/1 | ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ | 11.05.21г. 14-50 | 11.05.21г. 15-49 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-35 ПС 110кВ ЛАЛ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания. | 910 |
| ПС 110кВ ЛАЛ, яч.№8 | 0/1 | ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ смежной сетевой организации | 13.05.21г. 15-31 | 13.05.21г. 17-18 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 110кВ ЛАЛ. Вывод поврежденного участка в ремонт. | 900 |
| ПС 220кВ Рузаевка, яч.№ 207 | 0/1 | ТО / Обрыв проводов на ВЛ-10кВ техникой сторонней организации | 13.05.21г. 09-56 | 13.05.21г. 12-00 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 220кВ Рузаевка. Вывод поврежденного участка в ремонт. Монтаж проводов. | 220 |

| | | | | | | |
|--|-----|--|------------------|------------------|--|------|
| ПС 220кВ Рузаевка, яч.№105, ЦРП яч.№2 | 0/1 | ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ | 14.05.21г. 16-35 | 14.05.21г. 18-14 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ЦРП. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания. | 770 |
| ПС 110 кВ Висмут, яч.№ 3 | 0/1 | ТО / Повреждение КЛ- 10кВ потребителя | 17.05.21г. 11-34 | 17.05.21г. 12-41 | Осмотр. ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110кВ Висмут. Деление линии. РПВ успешное. | 750 |
| ПС 220кВ Рузаевка, яч.№ 211 | 0/1 | МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ | 18.05.21г. 17-16 | 18.05.21г. 18-05 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-36 ПС 220кВ Рузаевка. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания. | 790 |
| ПС 220кВ Рузаевка, яч.№ 408 | 0/1 | МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ | 28.05.21г. 14-25 | 28.05.21г. 21-23 | Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС 220кВ Рузаевка. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания. | 200 |
| ИТОГО: | 0/9 | | | | | 5246 |