

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июнь 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№211	0/1	ТО / Обрыв проводов на ВЛ-10кВ из-за сильных порывов ветра	11.06.21г. 12-10	11.06.21г. 17-01	Осмотр ВЛ-10 кВ яч.№211 ПС 220кВ Рузаевка. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания.	5500
ЦРП, яч.№9	0/1	ТО / Причина не известна	13.06.21г. 16-50	13.06.21г. 19-55	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1. РПВ успешное	85
ЦРП, яч.№9	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ Ф-1	21.06.21г. 12-36	21.06.21г. 13-25	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ЦРП. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания.	23
ПС 110кВ ЛАЛ, яч.№8	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ техникой сторонней организации	29.06.21г. 09-25	29.06.21г. 10-08	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 110кВ ЛАЛ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Подача напряжения по линиям кольцевания от резервных источников питания.	360
ЦРП, яч.3	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ №301	30.06.21г. 12-12	30.06.21г. 13-05	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3. Вывод поврежденного участка в ремонт.	180
ИТОГО:	0/5					6148