

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июль 2021 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ, яч.№35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ техникой сторонней организации	07.07.21г. 15-52	07.07.21г. 16-56	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-35 ПС 110кВ ЛАЛ. Вывод поврежденного участка в ремонт. РПВ успешное	680
ИТОГО:	0/1					680