

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за август 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ЦРП-10кВ, яч.№9	0/1	ТО / Причина не известна	05.08.21г. 05-04	05.08.21г. 05-34	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ЦРП. РПВ успешное	420
ПС 110кВ Висмут, 2 СШ-10кВ	0/1	ТО / Повреждение изолятора на трансформаторе.	11.08.21г. 01-12	11.08.21г. 01-42	Осмотр оборудования 2 СШ-10кВ ПС 110кВ Висмут. Перевод питания 2 СШ-10кВ с 1 СШ-10кВ ПС 110кВ Висмут.	1300
ПС 110кВ Висмут, яч.№12	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ №224	12.08.21г. 05-00	12.08.21г. 05-55	Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110кВ Висмут. Вывод поврежденного участка в ремонт. РПВ успешное	980
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№207	0/1	ТО / Причина не известна	13.08.21г. 03-04	13.08.21г. 03-12	РПВ успешное	20
<b>ИТОГО:</b>	0/4					2720