

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за сентябрь 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ Кадошкино яч.№8	0/1	ТО / Повреждение ПКТ-10 в ТП-К0804	26.09.21г. 23-55	27.09.21г. 02-05	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ №К0804. Замена ПКТ-10.	130
ИТОГО:	0/1					130