

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за октябрь 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№31	0/1	ТО / Повреждение кабельной муфты на КВЛ-10кВ №31	15.10.21г. 01-12	15.10.21г. 02-34	Осмотр ЛЭП-10кВ №31. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод электропитания потребителям от резервного источника питания.	350
ЦРП 10кВ яч.№9	0/1	ТО / К/З при сильном порыве ветра	15.10.21г. 03-36	15.10.21г. 04-19	Осмотр участка ЛЭП-10кВ Ф-1. РПВ успешное.	250
ИТОГО:	0/2					600