

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за ноябрь 2021г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-А 187 Руб. №1	0/1	Отключен в ручную / Обрыв провода	07.11.21г. 22-40	07.11.21г. 23-00	Осмотр участка ЛЭП-0,4кВ. Устранен обрыв «нулевого» провода.	10
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№35	0/1	ТО / Причина не известна	12.11.21г. 16-02	12.11.21г. 16-51	Осмотр ЛЭП-10кВ №35. РПВ успешное.	350
ТП-103 Руб. №1	0/1	Отработали ПН-2/ Схлест проводов	25.11.21г. 04-33	25.11.21г. 07-45	Осмотр участка ЛЭП-0,4кВ руб.№1. Произведена перетяжка проводов	15
ТП-А 187 Руб. №7	0/1	Отработали ПН-2 / Схлест проводов	25.11.21г. 06-40	25.11.21г. 13-58	Осмотр участка ЛЭП-0,4кВ руб.№7. Произведена перетяжка проводов	15
ТП-233 Руб. №2	0/1	Отключен в ручную / Выгорели контакты в автомате	26.11.21г. 14-30	26.11.21г. 15-03	Заменен автоматический выключатель.	25
ЦРП 10кВ яч.№3	0/1	МТЗ / К/З на ВЛ-10кВ при сильном порыве ветра	29.11.21г. 08-52	29.11.21г. 10-44	Осмотр участка ЛЭП-10кВ Ф-3. Перевод электропитания потребителям от резервного источника питания.	410
ЦРП 10кВ яч.№2	0/1	ТО / К/З на ВЛ-10кВ при сильном порыве ветра	29.11.21г. 08-52	29.11.21г. 11-00	Осмотр участка ЛЭП-10кВ Ф-2. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод электропитания потребителям от резервного источника питания.	280
ПС 220кВ Рузаевка яч.105	0/1	Отключен от КУ/ К/З на ВЛ-10кВ при сильном порыве ветра	29.11.21г. 08-52	29.11.21г. 11-08	Осмотр участка ЛЭП-10кВ Ф-17. РПВ успешное.	690
ТП-209 РУ-10кВ	0/1	Отключено в ручную / Повреждение ИП-10	29.11.21г. 11-10	29.11.21г. 13-04	Замена проходных изоляторов в РУ-10кВ.	30
ТП-2 Руб. №2	0/1	Отработали ПН-2/ Схлест проводов	29.11.21г. 14-19	29.11.21г. 14-57	Осмотр участка ЛЭП-0,4кВ руб.№2. Устранен обрыв проводов.	10
ПС 220кВ Рузаевка яч.207	0/1	ТО / К/З при сильном порыве ветра Повреждение РЛНД-10 на КВЛ-10кВ Ф-12	30.11.21г. 01-55	30.11.21г. 11-14	Осмотр участка КВЛ-10кВ Ф-12. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод электропитания потребителей от резервного источника питания.	300
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№35	0/1	МТЗ / Инородное тело на проводах ВЛ-10кВ	30.11.21г. 16-38	30.11.21г. 22-59	Осмотр ВЛ-10кВ №35. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод электропитания потребителей от резервного источника питания.	480
ПС 110кВ Висмут яч.12	0/1	ТО / К/З при сильном порыве ветра	30.11.21г. 09-30	30.11.21г. 16-23	Осмотр участка КВЛ-10кВ Ф-12. Перевод электропитания потребителей от резервного источника питания.	1200
ИТОГО:	0/13					3815