

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за январь 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-317 Руб.№10	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	18.02.22г. 19-02	18.02.22г. 19-30	Осмотр ВЛ-0,4кВ №10 от ТП-10/0,4кВ №317. Замена ПН-2.	60
ТП-327 Руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	17.02.22г. 14-53	17.02.22г. 15-42	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №327. Замена ПН-2.	95
ТП-223 Руб.№2	0/1	Перегорание ПН-2 / Выгорел наконечник на СИП	06.02.22г. 17-55	06.02.22г. 19-00	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №233. Переопрессовка наконечника. Замена ПН-2.	55
ТП-106 Руб.№2	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	02.02.22г. 17-26	02.02.22г. 17-57	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №106. Замена ПН-2.	115
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№8	0/1	МТЗ / Не известна	08.01.22г. 18-37	08.01.22г. 19-40	Осмотр ЛЭП-10кВ Ф-8 и ТП-10/0,4кВ. РПВ успешное.	2300
ИТОГО:	0/5					2625