

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за февраль 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ЦРП Яч.№8	0/1	Отключено от КУ / «Земля в сети»	05.02.2022 г. 00-40	05.02.2022 г. 01-24	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ Ф-4. РПВ успешное.	620
ЦРП Яч.№9	0/1	Отключено от КУ / «Земля в сети»	05.02.2022 г. 00-40	05.02.2022 г. 02-46	Осмотр оборудования ВЛ-10кВ Ф-1. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителям по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1350
ТП-306 Руб.№4	0/1	Отключено в ручную / Повреждение КЛ-0,4кВ	10.02.2022 г. 11-27	10.02.2022 г. 12-20	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранение повреждения на КЛ-0,4кВ.	15
ТП-206 Руб.№4	0/1	Отключено в ручную / Повреждение рубильника	14.02.2022 г. 09-55	14.02.2022 г. 14-36	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранение повреждения на рубильнике №2.	55
ПС 110кВ ЛАЛ Яч.№39	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ	17.02.2022 г 09-24	17.02.2022 г 13-00	Вывод КЛ-10кВ в ремонт. Перевод питания потребителя от резервного источника питания.	550
ТП-105 Руб.№6	0/1	Перегорание ПН-2 / Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ	18.02.2022 г 16-00	18.02.2022 г 17-27	Осмотр ВЛ-0,4кВ №6. Устранение обрыва. Замена ПН-2.	22
ТП-К1805 Руб.№2	0/1	Перегорание ПН-2 / Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ	18.02.2022 г 15-40	18.02.2022 г 19-16	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранение обрыва. Замена ПН-2.	15
ПС 110кВ Кадошкино Яч.№9	0/1	Отключено от КУ / Повреждение ВЛ-10кВ Ф-8	27.02.2022 г 11-49	27.02.2022 г 13-45	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ Ф-8. Устранение обрыва шлейфа на РЛНД.	3200
ИТОГО:	0/8					5827