

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за апрель 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ЦРП-10кВ яч.№8	0/1	ТО / Обрыв провода на ВЛ-10кВ	01.04.22 г. 19-06	01.04.22 г. 20-13	Осмотр участка ВЛ-10кВ №321. Вывод поврежденного участка в ремонт. Произведен ремонт проводов на ВЛ-10кВ.	700
ТП-307 Авт. №2	0/1	Отключился Авт. №2 / Повреждение оборудования в ТП10/0,4кВ	02.04.22г. 00-26	02.04.22г. 01-22	Осмотр оборудования в ТП-10/0,4кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	65
ПС 220кВ Рузаевка яч.№206	0/1	ТО / Повреждение кабельной муфты на КЛ-10кВ	02.04.22г. 07-09	02.04.22 08-10	Осмотр КВЛ-10кВ Ф-26. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	250
ПС 220кВ Рузаевка яч.№211	0/1	ТО / Не известна	02.04.22г. 07-09	02.04.22 09-03	Осмотр ВЛ-10кВ и ТП-10/0,4кВ. РПВ успешное.	2400
ПС 220кВ Рузаевка яч.№105	0/1	ТО / Повреждение кабельной муфты на КЛ-10кВ	08.04.22г. 14-55	08.04.22 15-42	Осмотр КВЛ-10кВ Ф-3. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1500
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№35	0/1	ТО / Повреждение кабельной муфты на КЛ-10кВ	11.04.22г. 11-55	11.04.22 17-10	Осмотр КВЛ-10кВ Ф-35. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	2300
ТП-К0804 Руб.№1	0/1	Отключен в ручную / Опора ВЛ-0,4кВ сбита автомашиной	14.04.22г. 06-59	14.04.22 13-48	Произведена замена опоры.	50
ПС 35кВ ЦК	0/1	ТО / Разрушение РШ	14.04.22г. 14-01	14.04.22 17-20	Осмотр 1 СШ-6кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	2800
ВЛ-10кВ №307	0/1	Отключен от КУ / Повреждение ИО-10 на ВЛ-10кВ	25.04.22г. 06-17	25.04.22 14-23	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3, №307. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1200
ПС 110кВ Центролит яч.№1	0/1	ТО / Повреждение оборудования в ТП-10/0,4кВ сторонней организации	30.04.22г. 08-50	30.04.22 11-58	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Вывод поврежденного участка в ремонт. РПВ успешное	2100
ИТОГО:	0/10					13365