

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июнь 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №202, Авт. №7	0/1	Отключился Авт.№7 / К/З на ВЛ-0,4кВ №7 при сильном порыве ветра.	02.06.22г. 11-13	02.06.22г. 12-28	Осмотр ВЛ-0,4кВ №7. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов. Включение успешное.	120
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№408	0/1	ТО / Причина не известна	05.06.22г. 15-40	05.06.22г. 16-43	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-30. РПВ успешное	450
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№206	0/1	Отключено от КУ / Обрыв провода ВЛ-10кВ	05.06.22г. 15-58	05.06.22г. 17-05	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-26. Вывод поврежденного участка в ремонт. Произведен монтаж и перетяжка проводов.	350
ПС 110кВ ЛАЛ, яч.№35	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ №336 техникой строительной организации	08.06.22г. 13-39	08.06.22г. 13-57	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1250
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№211	0/1	МТЗ / Птица на СШ-10кВ в ТП-36	12.06.22г. 11-04	12.06.22г. 11-54	Осмотр ТП-10/0,4кВ №36. Очистка шин 10кВ от следов К/З. РПВ успешное.	1750
ТП-10/0,4кВ К0802, Авт. №2	0/1	Отключился Авт.№2 / Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ крупногабаритной техникой	16.06.22г. 06-46	16.06.22г. 16-25	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Произведена замена опорных изоляторов, перетяжка проводов. В ТП произведен ремонт КЛ-0,4кВ.	120
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№408	0/1	ТО / Касание проводов ВЛ-10кВ техникой строительной организации	19.06.22г. 09-46	19.06.22г. 10-32	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-30. РПВ успешное	400
ТП-10/0,4кВ №324, Руб.3	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Обрыв проводов от возгорания частного строения	20.06.22г. 23-46	21.06.22г. 01-03	Осмотр ВЛ-10кВ. Произведен демонтаж проводов. Подано напряжение потребителям.	130

ТП-10/0,4кВ Ц1-12-18, Авт.№1	0/1	Отключился Авт.№1 / Схлест проводов ВЛ-0,4кВ	23.06.22г. 15-45	24.06.22г. 02-08.	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Произведена перетяжка проводов. Замена трансформатора в ТП.	470
ПС 110кВ ЛАЛ, Яч.№8	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ Ф-8	24.06.22г. 14-38	24.06.22г. 15-11	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1100
ТП-10/0,4кВ ТИ0201, Авт.№1	0/1	Отключился Авт.№1 / Схлест проводов ВЛ-0,4кВ	29.06.22г. 07-30	29.06.22г. 15-17	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	620
ТП-10/0,4кВ №314, Руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №3.	29.06.22г. 10-42	29.06.22г. 18-31	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Устранен схлест проводов.	530
ТП-10/0,4кВ К0806	0/1	Перегорание ПТ-10 / Кошка на СШ-10кВ	30.06.22г. 03-13	30.06.22г. 14-33	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Произведена очистка шин, замена ИОС-10.	1200
ТП-10/0,4кВ №311, Руб.№8	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №8.	30.06.22г. 10-15	30.06.22г. 16-50	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен схлест проводов.	330
ИТОГО:	1/14					8820