

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июль 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-К0804 Руб.№1	0/1	Перегорел ПН-2 / КЗ в линии	02.07.2022 11-17	02.07.2022 14-30	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Заменен ПН-2.	35
ПС 110кВ СТЗ Яч.№5	0/1	ТО / КЗ на оборудовании сторонней организации	02.07.2022 17-50	03.07.2022 09-00	Ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ	850
ТП-113	0/1	Отключение ВЛ-10кВ сторонней сетевой организации	03.07.2022 14-13	03.07.2022 18-42	Осмотр ТП-10/0,4кВ	120
ТП-201 Руб.№2	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии при сильном порыве ветра	08.07.2022 11-59	08.07.2022 12-46	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Заменены ПН-2.	210
ТП-ТИ0201 Руб.№1	0/1	Перегорел ПН-2 / КЗ в линии	08.07.2022 14-11	08.07.2022 16-55	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	65
ПС 220кВ Рузаевка Яч.№408	0/1	ТО / Не известна	10.07.2022 10-15	10.07.2022 11-40	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-30. РПВ успешное.	1350
ТП-105 Руб.№6	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии при сильном порыве ветра	10.07.2022 15-11	10.07.2022 17-15	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	40
ТП-31 Руб.№12	0/1	Перегорел ПН-2 / КЗ в линии	11.07.2022 13-20	11.07.2022 15-10	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	60
ТП-327 Руб.№3	0/1	Перегорели ПН-2 / Не известна	12.07.2022 16-30	12.07.2022 17-15	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Заменены ПН-2.	35
ТП-К0807 Руб.№1	0/1	Перегорел ПН-2 / КЗ в линии	14.07.2022 18-16	14.07.2022 21-22	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	50
ТП-К0805 Руб.№7	0/1	Отключен Руб.№7 вручную / обрыв проводов	14.07.2022 18-16	14.07.2022 22-14	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	60
ТП-К0802 Руб.№4	0/1	Перегорание ПТ-10 / Обрыв проводов	14.07.2022 18-16	14.07.2022 23-00	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	340
ТП-307 Руб.№2	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии	15.07.2022 09-00	15.07.2022 16-04	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена обрезка деревьев и перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	250

ТП-112 Руб.№2	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии	15.07.2022 12-30	15.07.2022 15-24	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена обрезка деревьев и перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	40
ПС 220кВ Рузаевка Яч.303	0/1	МТЗ / Падение дерева на провода	18.07.2022 10-54	18.07.2022 12-18	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-20. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1200
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№35	0/1	ТО / Повреждение КЛ- 10кВ	20.07.2022 06-57	20.07.2022 07-45	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1700
ТП-204 Руб.№8	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии	22.07.2022 10-18	22.07.2022 11-58	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	75
ТП-М0507 Авт.№2	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии	26.07.2022 11-45	26.07.2022 15-54	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	55
ТП-ТИ0201 Руб.№1	0/1	Перегорели ПН-2 / КЗ в линии	27.07.2022 02-40	27.07.2022 13-05	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Произведена обрезка деревьев и перетяжка проводов. Заменены ПН-2.	120
ПС 110кВ ЛАЛ Яч.№35	0/1	ТО / Повреждение КЛ- 10кВ	28.07.2022 09-17	28.07.2022 11-03	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	2400
ЦРП Яч.№3	0/1	ТО / Повреждение КЛ- 10кВ	28.07.2022 10-28	28.07.2022 13-10	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	3200
ПС 220кВ Рузаевка Яч.408	0/1	ТО / Гроза	29.07.2022 12-14	29.07.2022 12-18	РПВ успешное	250
ПС 220кВ Рузаевка Яч.102	0/1	ТО / Гроза	29.07.2022 12-14	29.07.2022 12-18	РПВ успешное	250
Итого:	0/23					12755