

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за сентябрь 2022 г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ, яч.№35	0/1	Отключен в ручную / Повреждение КЛ-10кВ техникой сторонней организации	02.09.22г. 11-13	02.09.22г. 11-45	Осмотр КВЛ-10кВ Ф-35. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	970
ТП-К1804, РУ-0,4кВ	0/1	Отключен в ручную / Повреждение рубильника	06.09.22г. 09-13	06.09.22г. 14-43	Осмотр РУ-0,4кВ. Замена рубильника.	130
ТП-211, руб.№8	0/1	Перегорание ПН-2 ф. А / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	08.09.22г. 13-11	08.09.22г. 14-41	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов.	120
ТП-222, руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 ф. В / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	10.09.22г. 04-30	10.09.22г. 05-38	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов.	90
ТП-222, РУ-10/0,4кВ	0/1	Отключен в ручную / Дефект оборудования	11.09.22г. 08-30	11.09.22г. 12-18	Осмотр РУ-10/0,4кВ. Замена дефектного оборудования 0,4кВ.	450
ТП-К0806, руб.№5	0/1	Перегорание ПН-2 ф. А / Замыкание на ВЛ-0,4кВ	13.09.22г. 07-18	13.09.22г. 11-48	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ. Перетяжка проводов.	150
ТП-302, РУ-0,4кВ	0/1	Отключен в ручную / Дефект оборудования	13.09.22г. 15-20	13.09.22г. 17-50	Осмотр РУ-10/0,4кВ. Замена дефектного оборудования 0,4кВ.	210
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№211	0/1	ТО / Обрыв опуска на ТП-114	14.09.22г. 10-15	14.09.22г. 15-45	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Демонтаж-монтаж РВС-10кВ.	2100
ТП-202, РУ-10кВ	0/1	Отключен в ручную / Дефект оборудования	18.09.22г. 23-32	18.09.22г. 05-50	Осмотр РУ-10/0,4кВ. Замена дефектного оборудования 0,4кВ.	200
ПС 110кВ Кадошкино, яч.№8	0/1	ТО / Повреждение головного КЛ-10кВ	19.09.22г. 11-55	18.09.22г. 18-17	Вывод поврежденного участка в ремонт. Монтаж муфты КЛ-10кВ.	2850
ТП-110, яч.№111	0/1	Отключен в ручную / Повреждение РЛНД-10	21.09.22г. 07-10	21.09.22г. 07-26	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	140
ТП-111, ТП-114	0/1	Отключен в ручную / Повреждение РЛНД-10	21.09.22г. 07-10	21.09.22г. 11-03	Осмотр ВЛ-10кВ. Демонтаж-монтаж РЛНД-10.	340
ЦРП-10кВ, яч.№9	0/1	ТО / Короткое замыкание на вводах ТП-104	24.09.22г. 14-00	24.09.22г. 15-00	Осмотр ВЛ-10кВ. Снятие веток с вводов и очистка ИП-10.	750
ИТОГО:	0/13					8500